

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.

г.о. Тольятти

«22» 09 2017 г.

Комиссия, образованная распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 30.06.2017 г. № 4903-р/9 «О подготовке районного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.» (документ (его реквизиты), которым образована комиссия)

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. потребителя МБУ «Лицей №19»

по адресу 445011, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Жилина, 32

проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения объектов):

здание школы

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения с ПАО «Т Плюс» № 30127 от «31» марта 2017 г.
2. Ответственный за эксплуатацию ТУ заместитель директора по АХР Н.Ю.Кирихина 48-43-11
(должность) (Фамилия И.О.) (телефон)
назначен приказом (распоряжением) № 306 от «07» августа 2017 г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 3 человек (имеется) назначен приказом (распоряжением, др.основания) договор АДС № 01/2017 от «30» 12 2016 г.
4. Промывка внутренних систем проведена «02» августа 2017 г.
5. Испытание оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность давление P = 10 кг/см² проведено «02» августа 2017 г.


6. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла в наличии
- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) соответствует
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте в рабочем состоянии
- состояние сальниковых уплотнений удовлетворительное
- элеваторный узел с соплом d = 8 мм, расчетная шайба ___ мм, опломбирован(а) - освещение теплового узла в соответствии с СанПиН
- состояние тепловой изоляции удовлетворительное;
- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии удовлетворительное
- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии в наличии;

7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная T = -30 гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до (расчетная T = -30 гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до 95 гр.С (87%)

11. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения
1		
2		
3		

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Мероприятия по подготовке работы системы теплоснабжения выполнены.

Председатель комиссии: Заместитель главы
городского округа
глава администрации
Центрального района
(должность)



А.В. Гончаров
(ФИО)

Члены комиссии:

Мэрия городского округа Тольятти
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Бончарова, 34, г. Тольятти,
Самарская обл., РФ 445054
т. (8482) 54-38-70

Представитель отраслевого департамента

Клименко А.П.
МП (ФИО)

Руководитель Тольяттинского
отделения Самарского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.Н.Пивцаев
(ФИО)

ДЗка от. от. 14. сот. 84243, 4тр., нар. messo po 15.10.17г. Сакр-

С актом ознакомлен, один экземпляр получил уполномоченный представитель потребителя:

зам. директора по АХР
(должность)



Корошкин
(ФИО)

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

С.П.

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.**

г.о. Тольятти

район Центральный

« 04 » 09 2017 г.

Выдан(полное наименование потребителя) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Лицей № 19»

Адрес 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Жилина, 32.

в отношении следующего(их) объекта(ов): здание школы

Назначение объекта (ов) (промышленный, административный) административный

Год постройки 1962

Характеристика объекта(ов):

износ в % 55, этажность 3

общая полезная площадь объекта 3835,5 (кв. м),

под производственные нужды - нет (кв. м).

Характеристика и состояние тепловых сетей потребителя и утепления здания

удовлетворительное

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:**

1. Акта проверки готовности к отопительному периоду от « » 2017 г. №
2. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

N п/п	Основные виды нарушений, неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20 <u> </u> г.
1.	нет			

3. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 гг.:

№ п/п	Виды работ	Ед.изм	По плану	Выполнено	Факт выполнения, %, гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6
1.	Опрессовка, промывка	м	1782	1782	100
2.	Замена сантехнического оборудования	шт.	2	2	100
3.	Ревизия регулирующей арматуры	шт.	7	7	100
4.	Замена смесителей	шт.	2	2	100
5.	Утепление и ремонт окон, дверей	шт.	7	7	100

Подпись: Заместитель главы
городского округа-
глава администрации
Центрального района
(должность)



(подпись)

А.В.Гончаров
(ФИО)

Подпись, расшифровка подписи и печать
органа, образовавшего комиссию по проведению
проверки готовности к отопительному сезону

(Handwritten signature)